C

Istniejąca wentylacja wywiewna
120x170mm

970
W19
W18
W13
N8
N7
W12
100
1350
W13
W17
W15
3315
2000
N6
W13
715
W13
200
N5
715
N3
2A POM. TECH.
12.03 gres
N3
N4
B1
9145
N4
2645
N3
N4
EI30 100 200
koks
2 GARAŻ
7.95 gres
A
3 POM.ZŁĄCZY PRÓBNYCH
20,08 gres
C
Projektowany kanał wentylacji wywiewnej garażu, stalowy, dwuścienny ø150/210mm, ocieplony wełną mineralną grubości 3cm, wyprowadzony 0,8 m ponad połać dachu.

146
120
18265
odwodnienie liniowe
6 SPAWALNIA
51,84 gres
W16
W15
W13
W1
W13
W12
W12
W11
W8
W7
W3
W2
1095
W11
W14
W9
W10
W6
W5
W4
W1
W1
W1
W1
360 130 600 255 360 200 360 1080 375 185 360 200 940 360
5770
B1
N1
N1
N1
N1
N3
N2
N3
N2
N3
N2
N3
N2
9870
1000
620
1000
620
1000
620
1000
15740
A

INWESTBUD	Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a		
Wykonał:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08	
Sprawdzający:	mgr inż. Jerzy Kaszubski	UAN.VI-f/3/5/89	
Zadanie:	Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obr. 1 Osiedle Młodych) w zakresie ilości stanowisk spawalniczych oraz likwidacji sali wykładowej		
Inwestor:	Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Sikorskiego 41, 58-100 Świdnica		
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU – INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ POM. SPAWALNI		

Data: 03.2012r.
Skala: 1:50
Stadium: PB zamienny
Nr rys.: 1

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej