

LEGENDA:

- – zestaw gniazd PCE 1x32A/400V, 1x16A/230V z odrębnymi zabezpieczeniami nadprądowymi i różnicowo-prądowymi.
- – zestaw gniazd PCE 1x16A/400V, 2x16A/230V z odrębnymi zabezpieczeniami nadprądowymi i różnicowo-prądowymi.
- – zestaw gniazd PCE 1x16A/400V, 1x16A/230V z odrębnymi zabezpieczeniami nadprądowymi i różnicowo-prądowymi.
- – gniazdo 16A/400V natynkowe
- – gniazdo 16A/230V podtynkowe
- – gniazdo 16A/230V natynkowe

P-POŻ – główny wyłącznik prądu budynku – P-POŻ

P-POŻ-1-2 – wyłącznik prądu stanowisk spawalniczych

RGnN – projektowana rozdzielnica główna RGnN

RE-S – projektowana rozdzielnica elektryczna spawalni RE-S

RE-K – projektowana rozdzielnica elektryczna kuźnii RE-K

1a/8/RGnN – numer gniazda/numer obwodu/zasilane z ...

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant br. inst. elektryczne	mgr inż. Adam Hołysz	NBGP.V 7342/3/20/96	
Asystent br. inst. elektryczne	mgr inż. Krzysztof Leszczyński		
Sprawdzający br. inst. elektryczne	mgr inż. Przemysław Jaromin	157/DOŚ/03	

Zadanie:	Przebudowa budynku pracowni spawalniczej i kuźni na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 (Dz. nr 2/5; obr. 1 Osiedle Młodych)
Inwestor:	Centrum Kształcenia Zawodowego ul. Sikorskiego 41, 58-100 Świdnica
Tytuł rys.:	PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH

Data: 10.2009r.
Skala: 1:100
Stadium: PW
Nr rys.: 1/IE

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej